

Høringssvar / Kommentar / Indsigelse vedr. lokalplan nr. 338 i offentlig høring fra Bestyrelsen Øster Hornum Vandværk AMBA

Vedr. Gangsti igennem Øster Hornum Vandværk AMBA indhegnede og beskyttede areal.

I projektet er planlagt en gangsti på 4,5 mtr. bred , langs skel mod vest og svinger til højre ud for vandværkets kildeplads DGU 34.881 med ca. 5,5 mtr. afstand til boringen og vil gå tæt på vandværkets rentvandstank. Gangsti ligger i et sårbart BNBO og OSD områder og kan ikke overholde 10 mtr.fysiske sikringszone og fredningsbælt til boringen.

Øster Hornum Vandværk AMBA har ikke kunne få en garanti fra tilsynsmyndigheder i Rebild Komme om at der ikke vil være en øget risiko for forurening ved overskridelse af afstandskrav på 10 mtr.

Bestyrelsen i vandværket er ikke indstillet på at tage den risiko ved overskridelse af afstandskrav ifølge lovgivning, med risiko for forurening af drikkevandet.

Der vil derfor være større usikkerhed og dårligere beskyttelsen af kildepladsen og vil være mere såbar og væsentlig større risiko for forurening ved vinterbekæmpelse med saltning og snerydning,kørsel med redskaber tæt på kildepladsen.

Økonomi.

Ved flytning og opsætning af et nyt hegn og indgangslåger. flytning af EI- Skab ,ændring af grund ,vil være en stor økonomisk belastning for Øster Hornum Vandværk og dettes forbrugere og ifølge vandforsyningsloven er der ikke lovgrundlag for at bruge midler til etablering af offentlig gangsti.

Ulemper ved indkørsel.

Det vil vanskeliggøre og besværliggøre indtransporten til vandværkets grund med indkørsel med store køretøjer til reparationer af Vandværkets 2 boringere og rentvandtank. Gangsti vil gå tæt på bygning med vandbehandlingsanlæg og der skal være plads så filtertanke kan komme ind og ud ved udskiftning og reparationer.