

Hørings svar

Dato
26. september 2025

Ansvarlig
Frederik Bang Sørensen

Reference
D21496-25/2.0

Forslag til lokalplan 365 for Skørping Ældrecenter

I noten til punkt 8.3 defineres befæstelsesgraden *”som den andel af grunden, der har faste belægninger som huse, skure, overdækninger, indkørsler, terrasser m.v., der afleder regnvand til kloakken.”*

Rebild Vand & Spildevand vil dog gøre opmærksom på, at spildevandsplanen 2018-2029 jf. Bilag 1 – BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER angiver, at 10 % af grønne områder, have og areal uden belægning ligeledes skal medtages i beregningen af befæstelsesgraden.

Derfor vil vi foreslå, at det tilføjes eller ændres til, at befæstelsesgraden kan udregnes ved hjælp af spildevandsplan 2018-2029's Bilag 2 – BEFÆSTELSESGRADREGNEARK.