

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Dato
25-09-2025

Reference
D20839-25

Høringssvar vedr. forslag til tillæg nr. 30 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029 (J.nr. 06.00.05-P16-4-25)

Rebild Vand & Spildevand (RVS) har gennemlæst forslag til tillæg nr. 30, Regnvandshåndtering for nye og eksisterende områder i den sydlige del af Terndrup. RVS har følgende indsigelse:

I afsnit 4.2 vedr. kloakopland BAH ved Hedevej på s. 9 bliver der beskrevet hvordan regnvandet fra det nye boligområde skal håndteres. I forslaget til tillægget beskrives, at der skal etableres et bassin inden for lokalplansområdet til forsinkelse, og at dette bassin skal etableres som vådt bassin indtil implementeringen af bassinet på Krogsholmvej.

RVS gør indsigelse imod denne beskrivelse vedr. vandhåndteringen for kloakopland BAH. RVS mener, at der i spildevandstillægget blot bør angives, at afvanding fra kloakopland BAH, via systemet i Enebærvej, skal etableres med forsinkelse for at kunne opretholde kapaciteten i det eksisterende system. RVS mener, at den nuværende beskrivelse vedr. etablering af et vådt bassin, er for specifik og giver ikke mulighed for at undersøge alternative løsninger for vandhåndteringen. Den endelige løsning bør afklares nærmere i en detailplanlægning.

Venlig hilsen

Pernille Than Broberg
Civilingeniør