

Fra: Jette Mikkelsen [/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=3DB42A0F6F9C4206A34A58F11C1C968C-JETTE MIKKE]
Til: 'Niels Houe Møller' [nhm@byggeri-teknik.dk]
Sendt dato: 18-03-2021 16:46
Modtaget Dato: 18-03-2021 16:46
Vedrørende: VS: Henrik Simoni, ny stald.
Vedhæftninger: image001_488.gif
image002_539.gif
image003_33.jpg
image004_25.jpg
image005_15.jpg

Hej Niels.

Det er ok med placeringen af stalden, som vist på de fremsendte tegninger – dvs. det er den placering, der så skal indtegnes i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse.

Tegningerne og forklaringer har været omkring vejafdelingen og de siger også god for placeringen.

Miljøgodkendelsen skal gives først.

I kan indsende byggeansøgningen før, men den kan ikke behandles, før miljøgodkendelsen er givet – men det har I nok styr på.

Overkørslerne bliver godkendt i forbindelse med at byggetilladelsen gives.

Venlig hilsen

Jette Mikkelsen

Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526



Rebild
KOMMUNE

Administrationsbygningen i Nørager
Center Natur og Miljø - Landbrug

Hobrovej 110 • 9530 Støvring • 99 88 99 88 • CVR: 29 18 94 63 • raadhus@rebild.dk • sikkerpost@rebild.dk • www.rebild.dk



Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt!

Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig udelukkende til ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak.

Fra: Jette Mikkelsen

Sendt: 11. marts 2021 12:26

Til: Niels Houe Møller <nhm@byggeri-teknik.dk>

Emne: SV: Henrik Simoni, ny stald.

Hej Niels.

Jeg sender materialet til "vejafdelingen" – der skal vurdere på adkomsterne.

Når jeg har fået svar melder jeg tilbage til dig.

Venlig hilsen

Jette Mikkelsen

Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526



Rebild
KOMMUNE

Administrationsbygningen i Nørager
Center Natur og Miljø - Landbrug

Hobrovej 110 • 9530 Støvring • 99 88 99 88 • CVR: 29 18 94 63 • raadhus@rebild.dk • sikkerpost@rebild.dk • www.rebild.dk



Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt!

Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig udelukkende til ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak.

Fra: Niels Houe Møller <nhm@byggeri-teknik.dk>

Sendt: 11. marts 2021 11:48

Til: Jette Mikkelsen <jemi@rebild.dk>

Cc: svanholmsminde@hotmail.com

Emne: SV: Henrik Simoni, ny stald.

Hej Jette

Her kommer en opdateret tegning med adkomster indtegnet.

Det er korrekt at lastbilen til afhentning af grise skal have sin egen adkomst. Den bliver så simpel som mulig grundet den meget lave trafik på det punkt.

Jeg har markeret de adkomster der i dag omkring byggefeltet:

Adkomst 1 bliver den nye primære til intern kørsel til beredskabet, maskinhus, gylletanke mv.

Desuden kommer indlevering af grise til stalden også til at ske den vej. Lastbilen med grise vil kunne køre mellem stalden og maskinhuset til en rampe ind i stalden.

Derved undgås af lave yderlige adkomster og vendepladser omkring staldens sydlige gavl.

7,5 m. afstand mellem stald og maskinhus er fornuftigt i forhold til kørsel med lastbil, når der skal tages hensyn til tagudhæng på bygge bygninger.

Bredden på adkomst 1 er 15 m., hvilket bestemmes af de standard svingradier og kørekurver der skal bruges til optegning af beredskabsplaner.

Adkomst 2 bliver til afhentning af grise fra stalden til slagteri.

1 kørsel ca. hver 14 dag, ½ time til pålæsning.

Lastbilen bakker ind til rampen fra landevejen og holder derved i nordgående retning, som passer med kørsel til slagteriet.

Bredden på adkomst 2 er 5 m.

Adkomst 3 er den nuværende som går omkring gavlen på den gamle stald som nedrives.

Den skal slettes og bliver erstattet af adkomst 1 og 2.

Bredden på den gamle adkomst er 23 m.

Vedr. brandforholdene mellem den nye stald og maskinhuset, så er 7,5 m. mindste afstand for at kunne undgå betydelige og bekostelige tiltag til brandsikring mellem bygningerne.

En forøget afstand vil så samtidigt kunne optimere ejendommens kørsel til dyr som beskrevet under adkomst 1.

Noget som ikke vil være muligt med kun 5 m. bygningsafstand.

Du må endelig ringe til mig, hvis du har spørgsmål til noget.

Med venlig hilsen

Niels Houe Møller

GRATIS Svovlbrinte webinar tirsdag d. 2. marts 2021.

Læs mere på vores hjemmeside: <https://byggeri-teknik.dk/svovlbrinte-webinar/>

Direkte +45 9999 2325 | E-mail: nhm@byggeri-teknik.dk

Birk Centerpark 24 | DK- 7400 Herning | T +45 9713 1211



Denne e-mail fra BYGGERI & TEKNIK I/S, inkl. eventuel vedhæftede filer er kun beregnet for adressaten, og må ikke udleveres eller kopieres til uvedkommende. Alle rettigheder forbeholdes. Har De ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes De venligst omgående meddele dette til afsender ved brug af svar-funktionen, eller ved henvendelse på telefon. På forhånd tak.

Fra: Jette Mikkelsen <jemi@rebild.dk>

Sendt: 9. marts 2021 14:51

Til: Niels Houe Møller <nhm@byggeri-teknik.dk>

Emne: SV: Henrik Simoni

Hej Niels.

Jeg må lige spørge om det med afhentningen af grisene og udleveringsrampen.

Kan det betragtes som en "overkørsel" – "indkørsel"? Jeg tænker, at det kan være noget "vejafdelingen" også skal kigge på.

Venlig hilsen

Jette Mikkelsen

Miljømedarbejder
Tlf.: 99889526



Rebild
KOMMUNE

Administrationsbygningen i Nørager
Center Natur og Miljø – Landbrug

Hobrovej 110 • 9530 Støvring • 99 88 99 88 • CVR: 29 18 94 63 • raadhus@rebild.dk • sikkerpost@rebild.dk • www.rebild.dk



Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt!

Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig udelukkende til ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til

afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak.

Fra: Niels Houe Møller <nhm@byggeri-teknik.dk>

Sendt: 9. marts 2021 13:31

Til: Jette Mikkelsen <jemi@rebuild.dk>

Emne: Henrik Simoni

Hej Jette

Hermed udkast til en mulig ny bygningsplacering af den nye stald.

Afstanden på 7,5 m. er nødvendig såfremt hele langsiden på maskinhuset og dele af tagfladen ikke skal brandsikres eller udskiftes med ny konstruktion.

Vedr. afhentning af grise, så har Henrik oplyst at det er ca. hver 2. uge og det tager ½ time at fylde bilen. Lastbilen fortsætter mod slagteriet i nordgående retning.

Med venlig hilsen

Niels Houe Møller

GRATIS Svovlbrinte webinar tirsdag d. 2. marts 2021.

Læs mere på vores hjemmeside: <https://byggeri-teknik.dk/svovlbrinte-webinar/>

Direkte +45 9999 2325 | E-mail: nhm@byggeri-teknik.dk

Birk Centerpark 24 | DK- 7400 Herning | T +45 9713 1211



Denne e-mail fra BYGGERI & TEKNIK I/S, inkl. eventuel vedhæftede filer er kun beregnet for adressaten, og må ikke udleveres eller kopieres til uvedkommende. Alle rettigheder forbeholdes. Har De ved en fejlagtig modtagelse denne e-mail, bedes De venligst omgående meddele dette til afsender ved brug af svar-funktionen, eller ved henvendelse på telefon. På forhånd tak.