

REBILD VAND & SPILDEVAND A/S
Østre Alle 6
9530 Støvring

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 13.02.17-P19-2-21
Ref.: Mark Bech Højfeldt
Telefon: 99887641

Dato: 23-04-2021

Accept af midlertidig grundvandssænkning ved byggemodning på Skovkanten i Skørping

Rebild Vand og Spildevand A/S har med ansøgning modtaget den 19. april 2021 søgt om tilladelse til midlertidig sænkning af grundvand i forbindelse med byggemodning på Skovkanten i Skørping, matrikel 32h og 33g Skørping by, Skørping. Grundvandssænkningen skal foretages i forbindelse med etablering af regn- og spildevandsledninger og langs dette trace. Se mere i kortbilag.

I materialet står, at der skal indvindes og udledes maksimalt 21.500 m³ grundvand fra vacuumbelastet sugespidsanlæg (20 sugespidser) i en periode på maksimalt 8 uger i perioden april til august 2021.

På baggrund af den geotekniske rapport havde bygherre vurderet at der ikke var behov for grundvandssænkning. Det har vist sig at i forbindelse med udgravning til en pumpestation at der alligevel var grundvand (sekundært magasin). Derfor søger bygherre om grundvandssænkning i hele området, da de frygter der kan være mere grundvand.

Grundvandsspejlet har bygherre vurderet er beliggende omkring 3,9 meter under terræn de fleste steder og et enkelt sted 2,7 meter under terræn. Bygherre vil sænke grundvandsspejlet med op til 1,5 meter langs ledningstracéet. Bygherre har vurderet, at grundvandssænkningen vil give en udbredelse af sænkningstragten på maksimal. 40 m. Jernbanen er beliggende 60 fra nærmest ledningstrace så bygherre har vurderet at den ikke bliver påvirket.

Den nærmeste bebyggelse ligger omtrent 80 m fra hvor grundvandssænkningen skal foretages. Bygherre vurderer at grundvandssænkningen ikke vil give risiko for sætningsskader på bygninger. Der er registreret en V1 kortlagt grund ca. 440 m fra grundvandssænkningen og dermed uden for sænkningstragten udbredelse.

Afledning af oppumpet grundvand vil ske til Otterup Mosegrøft via eksisterende regnvandsledning (Se separat afgørelse).

Den nærmeste vandindvindingsboring til almene vandværker tilhører Skørping Vandværk og ligger ca. 1,2 km syd for projektet. Nærmeste boring til husholdning er beliggende ca. 60-70 m syd for selve grundvandssænkningen. Det er boring med DGU 41.1599. Der er ikke husholdningsboringer eller andre boringer inden for sænkningstragten. Projektet er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. Strømningsretning er fra sydøst mod nordvest og det primære grundvandsspejl er registreret minimum 20 meter under terræn beregnet ud fra potentialekurver.

Det vurderes ikke at en midlertidig grundvandssænkning på op til 1,5 m i op til 8 uger (i sommerhalvåret 2021) langs det beskrevne ledningstrace vil medføre tilstandsændring eller

væsentlig påvirkning af naturarealer i området. Der er over 40 m (sænkningstragt) til de nærmeste våde naturtyper.

Afgørelsen om at grundvandssænkning ikke kræver en tilladelse offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside den 23. april 2021.

Hvis forholdene ændrer sig eller hvis der bliver brug for permanent at sænke grundvandet skal I kontakte kommunen.

Klagevejledning

Afgørelser efter Vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages af:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Danmarks Naturfredningsforening
- Forbrugerrådet

Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og fødevarerklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der skal logges på www.borger.dk eller på www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr. Gebyret er på kr. 900 for private, og kr. 1800 for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort eller indbetalingskort til Miljø- og fødevarerklagenævnet.

Miljø- og fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. For at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevarerklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside, og fristen udløber den 21. maj 2021.

En klage har ikke opsættende virkning i dette tilfælde, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.

Behandling af dine oplysninger

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kon-

takte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 9988 7618 eller e-mail dpo@rebild.dk.
Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.

Med venlig hilsen

Mark Bech Højfeldt
Civilingeniør

Kopi til

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk,
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Bilag: Oversigts- og detaljekort



