

REBILD VAND & SPILDEVAND A/S
Sverriggårdvej 3
9520 Skørping

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 13.02.17-P19-4-18
Ref.: Mark Bech Højfeldt
Telefon: 99887641

Dato: 15-07-2022

Accept af midlertidig grundvandssænkning ved etablering af spildevands- og regnvandsledninger samt regnvandsbassiner på Ilderen og Skovmåren i Støvring

Rådgivende ingeniørfirma Envidan har med ansøgning modtaget den 22. juni 2022 på vegne af Rebild Vand og Spildevand søgt om tilladelse til midlertidig sænkning af grundvand i forbindelse med etablering af spildevands- og regnvandsledninger samt regnvandsbassiner på et område på matr. nr. 3a, 14æ, 24f, 21b og 16p Støvring By, Buderup. Se kort i bilag.

I materialet står, at der skal indvindes og udledes maksimalt 94.000 m³ grundvand i en periode på 38 uger. Grundvandsspejlet vil bygherre sænke med op til 2-5 meter anhängig af metode. Bygherre vil bruge sugespids, tæppedræn og nedpløjede dræn og hvis det ikke er nok til sænke grundvandet, vil bygherre foretage filterboringer. Sænkningstragts udbredelse er 80-170 m og er vist i kortbilaget.

Aflledning af oppumpet grundvand vil ske via eksisterende regnvandsledninger til Lindeneborg Å og er mindre end 100.000 m³ på et år (Se separat afgørelse).

De nærmeste vandindvindingsboringer (DGU 41.1546 og 41.1547) tilhørende et alment vandværk (Støvring vandværk) er beliggende ca. 700 m nordvest fra projektet.

Projektet er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsopland til almene vandværker. Nord for projektet er der tidligere foretaget større grundvandssænkninger uden væsentlig påvirkning af omgivelser.

Projektet er beliggende tæt på en V2 kortlagt og nedlagt losseplads syd for projektet. Lossepladsen er beliggende på matrikel 16ad, Støvring By, Buderup. Ejendommen er beliggende i udkanten af den forventede sænkningstragt og der forventes en meget lille eller ingen sænkning her. De områder som er tæt på hvor vi skal grave er meget præget af tørv og gytje som kun kan læses for grundvand og derfor bliver tragten meget mindre. Rebild Vand og Spildevand opsætter pejlerør for at sikre at der ikke sker sænkning af grundvand ved ejendommen for at sikre at evt. forurening i grundvandet ikke flyttes.

Projektet er beliggende tæt ved en enkeltindvindere med en drikkevandsbrønd med DGU 41.1834. Ejendommen er beliggende på Ny Kærvej 14. Afstanden fra sugespids til drikkevandsbrønd er ca. 15 m. Brønden er 4 meter dyb og vand-spejlet er 2 meter under terræn. Der er umiddelbart risiko for at brønden løber tør for drikkevand, da ejendommen er beliggende i sækningsområdet. Rebild vand og spildevand vil sikre vandforsyningen til ejendommen ved at følge grund-

vandsstanden tæt med pejlerør eller ved eventuel tilslutning til Støvring vandværks vandledning som er forholdsvis tæt på.

På den baggrund accepterer Rebild Kommune, at Rebild Vand og Spildevand A/S sænker grundvandsstanden i forbindelse med etablering af spildevands- og regnvandsledninger samt regnvandssøer med de forudsætninger, der er beskrevet i materialet.

Afgørelsen om at grundvandssænkning ikke kræver en tilladelse offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside den 15. juli 2022.

Hvis forholdene ændrer sig eller hvis der bliver brug for permanent at sænke grundvandet skal I kontakte kommunen.

Klagevejledning

Afgørelser efter Vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages af:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Danmarks Naturfredningsforening
- Forbrugerrådet

Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der skal logges på www.borger.dk eller på www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr. Gebyret er på kr. 900 for private, og kr. 1800 for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort eller indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. For at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside, og fristen udløber den 12. august 2022.

En klage har ikke opsættende virkning i dette tilfælde, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødeklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Mark Bech Højfeldt
Civilingeniør

Kopi

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Region Nordjylland – jordforurening, region@rn.dk

Ejer af jorden, Hybel Nord A/S, info@hybelhuse.dk

Rådgiver Envidan, Mads, mkj@envidan.dk

Rebild Vand og spildevand, Michael, mgj@rebildforsyning.dk

Ejer af Ny Kærvej 14, flemming@mosen.dk

Bilag: Kort med sænkning af grundvand (lysegrøn polygon)

