

Hobrovej 20, Støvring ApS
Lektorvej 51
9530 Støvring

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 06.01.15-P19-39-20
Ref.: Agnieszka Gieraltowska Dall
Telefon: 99887665

Dato: 18-02-2021

Tilladelse til tilslutning af overfladevand fra et nyt boligområde ved Hobrovej 20-22, 9530 Støvring

Tilslutning regn- og overfladevand kræver tilladelse efter spildevandsbekendtgørelsens¹ kapitel 6 og miljøbeskyttelseslovens² § 28 stk. 3.

Der meddeles hermed Hobrovej 20, Støvring ApS (CVR nr. 40632158, Lektorvej 51, 9530 Støvring) tilladelse til tilslutning af overfladevand fra et nyt boligområde ved Hobrovej 20-20, 9530 Støvring By (matr.nr. 6p, 6o og 6n, Støvring By, Buderup) til Rebild Vand & Spildevand A/S' regnvandssystem.

Rebild Kommune, Center Natur og Miljø er tilsynsmyndighed på tilslutningen. jf. Miljøbeskyttelseslovens § 65.

Tilladelsens offentliggørelse: den 18. februar 2021.

Indholdsfortegnelse

Vilkår	2
Generelt	2
Tilslutning af overfladevand til regnvandssystemet	2
Kontrol af drift	3
Generelle oplysninger vedr. tilladelsen	3
Udtalelser i sagen	4
Klagevejledning	4
Aktindsigt	4
Orientering fra Museerne	4
Offentliggørelse	5
Behandling af dine oplysninger	5
Bilag 1 - Grundlag for kommunens afgørelse	6
Lovgrundlag	6
Partshøring	6
Beskrivelse af sagen	6
Rebild Kommunes miljøvurdering	7
Bilag 2 – Oversigtskort	10

¹ Bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer

² Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer

1 Vilkår

Tilladelsen gives under forudsætning af at de nedenstående vilkår overholdes.

1.1 Generelt

- 1.1.1 Tilladelsen er gældende fra dags dato.
- 1.1.2 Grundejeren af matr.nr. 6p, 6o og 6n, Støvring by Buderup er ansvarlig for drift og vedligehold af samtlige kloakledninger på matr.nr. 6o, 6p og 6n frem til skelbrønden, regnvandsbassinet (rørbassinet) og tilslutningen fra det nye boligområde i både anlægsfasen og driftsfasen.
- 1.1.3 Sker der uheld hvor der er fare for udledning af olie eller kemikalier, skal³:
 - Nedsivningen straks forhindres og tilslutningen straks stoppes,
 - Miljøvagten kontaktes via telefonnummer 112, og
 - Rebild Kommune, Center Natur og Miljø underrettes herom.
- 1.1.4 Et eksemplar af denne tilladelse samt en opdateret kloakplan skal til enhver tid være tilgængeligt for den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften skal være bekendt med tilladelsens vilkår.
- 1.1.5 Håndteringen af overfladevand fra det nye boligområde skal ske i overensstemmelse med de oplysninger som Rebild Kommune, Center Natur og Miljø har modtaget fra ansøgeren i forbindelse med udarbejdning af denne tilladelse, tilladelsens forudsætninger samt de ændringer der fremgår af vilkårene. Ved eventuelle ændringer der kan medføre f.eks. forøgelse af overfladevandsmængder der skal håndteres, skal der søges om ny spildevandstilladelse. Ligeledes må der ikke foretages ændringer i afløbssystemet eller kloaksystemets udformning mv. uden Rebild Kommunes tilladelse. Rebild Kommune vil tage stilling til om ændringerne kræver en ny spildevandstilladelse.
- 1.1.6 Ansøgeren skal orientere Rebild Kommune, Center Natur og Miljø så snart tilslutningen udføres ved at sende en færdigmelding og en opdateret kloaktegning til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø. Tilladelsen skal udnyttes 1 år efter tilladelsens offentliggørelses dato, ellers bortfalder tilladelsen.
- 1.1.7 Rebild Kommune, Center Natur og Miljø kan ændre vilkårene i denne tilladelse såfremt forhold i regnvandssystemet, recipienten eller andet taler herfor.

1.2 Tilslutning af overfladevand til regnvandssystemet

- 1.2.1 Der må tilsluttes overfladevand fra det nye boligområde ved Hobrovej 20-22, 9530 Støvring (matr.nr. 6p, 6o og 6n, Støvring By, Buderup) til Rebild Vand & Spildevand A/S' regnvandssystem.
- 1.2.2 Der må ikke afledes sand, slam eller lignende der kan give anledning til aflejringer i regnvandsbassinet eller regnvandssystemet i både anlægs- og driftsfasen.
- 1.2.3 Der må maksimalt tilsluttes regnvandssystemet 16,9 l/s overfladevand fra det nye boligområde svarende til befæstelsesgraden på 0,5 som er fastsat i Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029.
- 1.2.4 Restejendommen efter matrikuleringssag vedr. udstykning af matr.nr. 6o, Støvring, Buderup er blevet endelig godkendt, skal kunne overholde befæstelsesgraden på 0,5 som er fastsat i Rebild

³ Jf. § 71 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer

Kommunes Spildevandsplan 2018-2029. Kræver overholdelse af vilkåret etablering af en forsinkelse, eller LAR-løsning skal Rebild Kommune, Center Natur og Miljø ansøges herom.

- 1.2.5 Overfladevand må ikke beskadige bygninger, installationer, veje og lignende. Overløb fra det interne kloaksystem må højst ske hvert 5. år og skal ske til arealerne indenfor matriklen, og det må heller ikke forvolde skade på bygninger, vejanlæg og andre installationer.
- 1.2.6 Der skal etableres sandfang ved samtlige tagnedløbsbrønde.
- 1.2.7 Afløb fra sandfanget hvor vandbremsen installeres, skal etableres med vandlås
- 1.2.8 Der skal anvendes tætte dæksler inkl. lukkede nøglehuller på spildevandssystemet, så der ved opstuvning på overfladen ikke er risiko for at regnvand ledes til spildevandssystemet
- 1.2.9 Sandfangene skal løbende inspiceres og skal renses for eventuelt indhold af slam og andre urenheder, når 50% af slamvolumen er fyldt op, dog mindst en gang årligt⁴.
Affald, som stammer fra sandfangene, skal bortskaffes efter de gældende regler til en godkendt affaldsmottager, registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister (<https://www.affaldsregister.mst.dk/>), alternativt til I/S Reno-Nord.
- 1.2.10 Tilslutningssted til spildevands- og regnvandssystemet skal aftales med Rebild Vand & Spildevand A/S.

1.3 Kontrol af drift

- 1.3.1 Der skal føres driftsjournal over følgende:
 - tilsyn med sandfangene, regnvandsbassinet (rørbassinet) og andre installationer tilhørende anlægget,
 - sandfangenes og regnvandsbassinets oprensning,Driftsjournalen skal som minimum indeholde oplysninger om tidspunktet for tilsyn/oprensning og eventuelle uregelmæssigheder i driften.

2 Generelle oplysninger vedr. tilladelsen

Hvis der forekommer ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Rebild Kommune, Center Natur og Miljø.

Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Ansøgeren skal i så fald indsende en ny ansøgning om spildevandstilladelse.

Rebild Kommune kan i henhold til § 30 i Miljøbeskyttelsesloven⁵ ændre vilkår fastsat i den nærværende spildevandstilladelse hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.

⁴ Jf. § 18 i Rebild Kommunes Regulativ for erhvervsaffald gældende fra d. 01-12-2017

⁵ Bekendtgørelse af lov nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse med senere ændringer

3 Udtalelser i sagen

Rebild Kommune har den 8. februar 2021 sendt udkast til tilladelsen til Rebild Vand & Spildevand A/S. Forsyningsselskabet havde ikke kommentarer til udkastet, men har påpeget en mindre fejl i oplysningerne vedr. udløbspunktet for kloakoplandet. Dette er blevet rettet til.

Rebild Kommune har efterfølgende den 15. februar 2021 sendt et udkast til denne tilladelse til ansøgerens rådgiver. Kommunen har efter have modtaget svar, omformuleret vilkår 1.2.7 og lavet mindre rettelse i teksten, dog ikke noget som har betydning for projektet, eller den generelle vurdering i tilladelsen.

4 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden **den 18. marts 2021 kl. 23:59**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Civil retssag:

Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest

den 18. august 2021

eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger.

5 Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven⁶, offentlighedsloven⁷ og lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁸.

6 Orientering fra Museerne

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven med senere ændringer.

⁷ Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer

⁸ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger med senere ændringer

udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske museum.

Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk.

7 Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk fra **den 18. februar 2021**.

8 Behandling af dine oplysninger

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 9988 7618 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk.

Med venlig hilsen

Agnieszka Gieraltowska Dall

Miljømedarbejder

Bilag:

- Bilag 1 – Grundlag for Rebild Kommunes afgørelse
- Bilag 2 – Oversigtskort
- Bilag 3 – Kloaktegning
- Bilag 4 – Belægningsplan
- Bilag 5 - Måleblad Hobrovej 20 og 22 - matrikulærsag

Kopi til:

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse:

Grundens ejer, Hobrovej 20, Støvring ApS, e-Boks
Ansøgerens rådgiver, NIRAS A/S, att.: Anders Badsberg Larsen, abl@niras.dk
Rebild Kommune, Center Plan Byg og Vej, att.: Kenn Mønsted Lykholt, kmly@rebild.dk
Rebild Vand & Spildevand A/S, forsyning@rebildforsyning.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, senord@sst.dk
Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org
Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk
Nordjyllands Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Lindborg Å Sammenslutningen, jhylling@gmail.com
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund att. Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), rebild@dof.dk
Aktive fritidsfiskere i Danmark v/ formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com

1 Bilag 1 - Grundlag for kommunens afgørelse

1.1 Lovgrundlag

Sagen er behandlet i henhold til:

- § 19 stk. 1 pkt. 3 i Miljøbeskyttelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019
- § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019
- Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 6

1.2 Partshøring

Rebild Kommune, Center Natur og Miljø har vurderet at der ikke er andre parter i sagen end ansøger og Rebild Vand & Spildevand A/S der skal høres inden tilladelsen meddeles. Se gerne punkt 0 – Udtalelser i sagen.

1.3 Beskrivelse af sagen

Rebild Kommune Center Natur og Miljø har den 15. januar 2021 fået en ansøgning om håndtering af overfladevand fra et nyt boligområde ved Hobrovej 20-22, 9530 Støvring (matr.nr. 6o, 6p og 6n, Støvring By, Buderup). Ansøgningen omfatter primært tilslutning af overfladevand til det offentlige regnvandssystem med forsinkelse inden tilslutningen, og i mindre omfang nedsivning gennem græsarmering.

I forbindelse med projektet skal der etableres 8 nye boliger. Boligområdet skal etableres på tre matrikler – 6o, 6p og 6n, Støvring By, Buderup som skal udstykkes således at hver bolig har sin egen matrikler. Det er blevet aftalt med Rebild Vand & Spildevand A/S at nye boligområde bliver betjent af én spildevandsskelbrønd og én regnvandsskelbrønd. Der etableres derfor ikke skelbrønde til hver bolig. Den eksisterende bygning på matr.nr. 6p, Støvring By, Buderup forbliver uændret, dog grunden efter udstykningen bliver mindre. Ejendommen efter udstykningen vil ikke kunne overholde befæstelsesgraden på 50 % derfor er det planlagt at fjerne fliserne således at der kan ske direkte nedsivning.

Grundejereren har ikke et ønske om etablering et spildevandslav på nuværende tidspunkt

Følgende materiale danner baggrund for sagen:

- Ansøgningsmateriale fra bygherrens rådgiver NIRAS A/S af den 15. januar 2021.
- Løbende telefonsamtaler og e-mailkorrespondance mellem NIRAS A/S, Rebild Kommunes bygafdeling og Rebild Vand & Spildevand A/S.
- Udtalelser fra bygherrens rådgiver og Rebild Vand & Spildevand A/S.

På det foreliggende grundlag fastsætter Rebild Kommune, Center Natur og Miljø ovenfor anførte vilkår for håndtering af overfladevand fra matr.nr. 6o, 6p og 6n, Støvring By, Buderup.

1.4 Rebild Kommunes miljøvurdering

1.4.1 Forholdet til spildevandsplanen

Arealet berørt af det ansøgte projekt er ikke omfattet af nogen lokalplan. Området er dog omfattet af Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029. Området ligger indenfor et separat kloakeret opland, A01.1 – Støvring C. Spildevandet bliver transporteret til og renses på Aalborg Renseanlæg Vest. Overfladevand afledes til en gammel fællesledning som i dag kun modtager regnvand, og udledes til vandløbet, Mastrup Bæk, via udløb A15U001. Befæstelsesgraden i kloakoplandet er fastsat til 50 %.

1.4.2 Beskrivelse og dimensionering af fremtidig regnvandshåndtering:

Hobrovej 20 ApS ønsker at etablere 8 nye boliger samt anlægge en privat-fællesvej. Området har et oplandsareal på 3089 m² hvoraf der jf. spildevandsplanen maksimalt må befæstes 50 %.

Dette svarer en til udledning på 16,9 l/s (110 l/s/ha x 50 % x 0,3089 ha). Ved etablering af de 8 boliger vil 60 % af oplandsarealet være befæstet. Dette er beregnet på baggrund af afløbskoefficienter fra Aalborg Kommunes LAR-metodekatalog tabel 1.7, som vist i nedenstående tabel, samt en opmåling af udlagte arealer jf. belægningsplanen, se Bilag 4 - Belægningsplan.

Type	Afløbskoefficient ϕ
Fuldt befæstede områder f.eks. asfalt og tage	1,0
Flisebelægning / betonsten	0,7
Grusmacadam / stabilt grus	0,5
Græsarmering	0,4
Grusarealer	0,3
Grønne områder	0,1

Tabel 1.7 Afløbskoefficienter.

Tabel 1 – Afløbskoefficienter fra Aalborg Kommunes LAR-metodekatalog, tabel 1.7

I nedenstående tabel er de nævnte arealer, udledningsmængder samt befæstelsesgrader opsummeret.

Maksimal befæstelsesgrad	50 %
Oplandsareal	3089 m ²
Befæstet areal	1881 m ²
Aktuel befæstelsesgrad	60 %
Maksimal udledningsmængde:	16,9 l/s

Tabel 2 - arealer, udledningsmængder samt befæstelsesgrader

For at overholde udledningsmængden på 16,9 l/s er det valgt at forsinke regnvandet. For at friholde mest muligt overfladeareal er et rørbassin valgt til håndtering af regnvandet hvor regnvandet forsinkes til tilladte udledningsmængde på 16,9 l/s ved hjælp af en vandbremse.

Regnvandssystemet vil være ejet og driftet af Hobrovej 20 ApS som et privat fællesanlæg.

Regnvandssystemet tilsluttet eks. regnvandsstik efter aftale med Rebild Forsyning, Vand & Spildevand.

Rørbassinet er dimensioneret ud fra Spildevandskomiteens regneark version 4.1 til beregning af forsinkelsesvolumener. Rørbassinet er dimensioneret ud fra nedenstående forudsætninger:

- Årsmiddelnedbør: 745 mm
- Gentagelsesperiode: 5 år
- Sikkerhedsfaktor: 1,3
- Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,9
- Udledningsmængde: 16,9 l/s

Dermed fås et forsinkelsesvolumen på 16 m³. Rørbassinet har en lav tømmetid på under 0,5 time. Derfor er det valgt at se bort fra koblet regn svarende til 20 % ekstra regn. Dermed fås et nødvendigt forsinkelsesvolumen på 12,8 m³.

Rørbassinet er af dimension Ø800 mm beton med en strækning på 29 meter. Der isættes en vandbremse som sikrer at der ikke tilledes mere end 16,9 l/s fra området. Se gerne Bilag 3 – Kloaktegning der viser det projekterede system.

Spildevandssystemet tilsluttes ligeledes eks. stik i den nordlige ende af byggegrunden jf. aftale med Rebild Forsyning, Vand & Spildevand.

Der påtænkes ikke at blive etableret en decideret overløbsfunktion i systemet der blot bliver reguleret via vandbremse. Overløb fra systemet vil forekomme fra de kritiske rendestensbrønde placeret mod øst i byggemodningen. Herfra vil vandet blive bremset internt på byggemodningen af overkørslen ud til Hobrovej, hvor vandet vil udbrede sig foran bygninger ud mod Hobrovej. Først når dette areal er



Figur 1 - Naturlige strømningsveje i området

”opbrugt”, vil vandet automatisk finde vej via eksisterende strømningsveje, se nedenstående kort udsnit fra SCALGO. Det vurderes ikke at forværre den nuværende situation.

1.4.3 Miljøpåvirkning

Det ansøgte projekt medfører forøgelse i mængder af sanitært spildevand med 18,4 PE (8 boliger x 2,3 PE/bolig). Forøgelsen vurderes dog ikke at have en betydning for hverken kapacitet eller processerne på renseanlægget i Aalborg Kommune.

Der må som udgangspunkt ikke tilledes mere regnvand til regnvandssystemet end systemet er dimensioneret til. Befæstelsesgraden for området er fastsat til 50 % derfor må der ikke afledes mere end

50 % af det samlede areal af befæstede arealer på en matrikel. I dette konkrete projekt bliver tre matrikler udstykket (se bilag 5 - Måleblad Hobrovej 20 og 22 – matrikulærsag), men overfladevand (og sanitært spildevand) vil blive tilsluttet det offentlige regnvandssystem (og spildevandssystem) gennem én fælles regnvandsbrønd (og én spildevandsbrønd) derfor skal befæstelsesgraden kunne overholdes for hele området og ikke de enkelte matrikler. Det er kun restejendommen med den allerede eksisterende bygning der skal kunne overholde befæstelsesgraden for sig for ejendommen bliver betjent af sin egen brønd.

En smule del af overfladevandet fra området (indkørsler og fortov) vil nedsive direkte i området gennem græsarmering.

Der etableres ikke en fælles parkeringsplads i området derfor stiller kommunen ikke et krav til sandfangets størrelse, men der stilles krav til at afløb fra sandfanget (der hvor vandbremsen installeres) er med dykket afløb. Dette er for at tilbageholde eventuelle olierester der vil kunne forekomme i tilfælde af uheld el.lign.

Til sidst stiller kommunen krav om sandfang ved samtlige tagnedsløbsbrønde for at minimere risiko for tilstopninger og driftsproblemer med vandbremsen.

Ved kraftigere regnhændelser vurderer ansøgeren at der vil forekomme overløb gennem østlige brønde og mod Hobrovej. Rebild Kommune stiller vilkår om at overløb skal ske til arealerne indenfor matriklen.

Projektet vurderes ved sine karakteristika ikke at forringe levevilkår for arter med krav om særlig beskyttelse uanset hvor de forekommer, arter optaget på habitatbekendtgørelsens bilag IV. Da anlægget ikke vurderes etableret på areal, der er levested for arter optaget på bilag IV-listen, antages etableringsfasen heller ikke at give anledning til andet end kortvarig, tilfældig og ubetydelig forstyrrelse af de beskyttelseskrævende arter.

På baggrund af ovenstående beskrivelse, vurdering og vilkår i denne tilladelse er det Rebild Kommunes samlede vurdering at tilslutning tag- og overfladevand fra det nye boligområde ved Hobrovej 20-22, 9530 Støvring ikke vil give anledning til forringelse af regnvandssystemets og recipientens tilstand.

