

Accept af midlertidig grundvandssænkning ved etablering af spildevandsledning nordøst for Dollerup (1400 m strækning)

Rådgivende ingeniørfirma UCON har med supplerende ansøgning modtaget den 6. maj 2025 på vegne af Rebild Vand & Spildevand søgt om midlertidig sænkning af grundvand på en strækning mellem Dollerup i syd til Lindborg Å i Nord i forbindelse med fornyelse af pumpeledning til spildevand. Formålet er at tørholde ledningstrace ved anlæg af spildevandsledningen. Den midlertidige grundvandssænkning er planlagt til perioden fra 11. august til 10. oktober 2025. Spildevandsledning bliver anlagt udelukkende ved gravning.

Rebild Vand og Spildevand har søgt om midlertidig tilladelse til at bortlede maksimalt 15.800 m³ på en ca. 1,4 km strækning i en periode på op til 7 uger. Det oppumpede grundvand udledes til Lindborg Å.

Rådgiver vurderer, at grundvandsspejlet vil blive sænket fra 0,8 meter under terræn til 2,1 meter under terræn (sænkning på 1,3 meter) og sænkingsudbredelsen er op til 45 meter i radius. Se mere i bilag. Sænkningen sker ved at etablere sugespids og tæppedræn for at holde ledningstracet i udgravningen tør. Projektet er placering længere væk end 300 meter til et alment vandværks boring og det kræver derfor ikke en tilladelse at sænke grundvandet. Nærmeste boring til alment vandværk er beliggende ca. 1,7 km vest for projektet (Blenstrup Vandværk).

Projektet er beliggende ca. 150 m sydvest for nærmeste enkeltindvindere med en drikkevandsboring med DGU 41.1933. Ejendommen er beliggende på Dollerup Byvej 7, 9520 Skørping.

Oppumpning og afledning af grundvand vil som udgangspunkt blive udledt til vandløbet Lindborg Å og er mindre end 100.000 m³ på et år (Se separat udledningsafgørelse).

Projektet er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsopland til almene vandværker og uden for V1 eller V2 kortlagte grunde.

På den baggrund accepterer Rebild Kommune, at Rebild Vand og Spildevand A/S sænker grundvandsstanden i forbindelse med fornyelse af pumpeledning til spildevand med de forudsætninger, der er beskrevet i materialet.

Afgørelsen om at grundvandssænkning ikke kræver en tilladelse offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside den 14. juli 2025.

Hvis forholdene ændrer sig eller hvis der bliver brug for permanent at sænke grundvandet, skal I kontakte kommunen.

Klagevejledning

Afgørelser efter Vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages af:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Danmarks Naturfredningsforening
- Forbrugerrådet

Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der skal logges på www.borger.dk eller på www.virk.dk, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr. Gebyret er på kr. 900 for private, og kr. 1800 for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort eller indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. For at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside, og fristen udløber den 11. august 2025.

En klage har ikke opsættende virkning i dette tilfælde, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødeklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Mark Bech Højfeldt
Civilingeniør

Kopi

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Rådgiver UCON, Mads mkj@ucon.dk

Rebild Vand og spildevand, Michael, mgj@rebildforsyning.dk

Bilag: Kort med sænkning af grundvand nordøst for Dollerup (1400 m strækning)

