

Støvring Vandværk a.m.b.a.
Østre Alle 6
9530 Støvring

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 13.02.01-P19-2616-10
Ref.: Titus Thormann Carlsson
Telefon: 99887657
E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 08-09-2023

Tilladelse til etablering af to ekstra trykfilteranlæg på Hjedsbækvej 4, 9530 Støvring

Afgørelse

I henhold til § 21 i Vandforsyningsloven¹ meddeler Rebild Kommune Støvring Vandværk tilladelse til at etablere to nye trykfilteranlæg til normal vandbehandling af råvandet på vandværket beliggende Hjedsbækvej 4, 9530 Støvring.

Vilkår

Tilladelsen gives med nedenstående vilkår, som skal overholdes. Tilladelsens vilkår omfatter:

1. Formål

Støvring vandværk vil gennem udvidelsen øge vandbehandlingskapaciteten fra 60 m³/t til 100 m³/t

2. Anlæggets opstilling

Anlæggene skal udføres og opstilles, som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Trykfilteranlæggene placeres i eksisterende vandværk, beliggende Hjedsbækvej 4, 9530 Støvring, matr.nr. 1ac Julstrup Præstegård Buderup. Anlæggene skal været udformet i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg DS 442: 1988.

Det midlertidige UV-anlæg, som der er givet separat tilladelse til, skal være etableret og i drift og efter de vilkår der er stillet i tilladelsen til midlertidig UV-behandling.

3. Vandkvalitet

Når trykfilteranlæggene er etablerede og indkørte, og UV-anlægget ikke længere er i brug, skal der foretages en kontrol af det behandlede vand, direkte efter trykfilteranlæggene. Prøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium, og analyseresultatet skal fremsendes til Rebild Kommune. Vandprøverne skal undersøges for 22 °C kimal, coliforme bakterier og E. coli. Vandbehandlingen skal tilrettelægges således, at de i Drikkevandsbekendtgørelsen² fastsatte krav til drikkevandskvaliteten overholdes.

4. Driftsforstyrrelser

Rebild Kommune skal straks underrettes, såfremt der sker væsentlige driftsforstyrrelser på anlæggene, der medfører risiko for overskridelse af vandkvalitetskravene på det vand, der sendes ud til forbrugerne.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v.

² Bekendtgørelse, nr. 1023 af 29. juni 2023 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

5. Tilsynsmyndighed

Rebild Kommune fører tilsyn med at tilladelsens vilkår bliver overholdt.

Den 20. februar 2023 er der givet en tilladelse til håndteringen af filterskyllevand fra Støvring Vandværk, da mængden filterskyllevand forventes stige, efter etableringen af de nye filteranlæg.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har den 23. januar 2023 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af yderligere et trykfilteranlæg i det eksisterende vandværk beliggende på Hjedsbækvej 4, 9530 Støvring. Støvring Vandværk modtog tilladelse til dette den 12. april 2023, men installationen er ikke gennemført, grundet forsinkelser i levering af trykfilteranlægget. Støvring Vandværk har den 24. august 2023 ansøgt om at etablere yderligere et trykfilteranlæg på adressen, og planlægger at installere og indkøre begge trykfilteranlæg samtidigt. Projektperioden forventes at være fra september 2023 til december 2023.

Støvring vandværk vil ved etableringen af trykfilteranlægget øge sin trykfiltreringsydelse fra 60 m³/t til 100 m³/t. Vandværket har i forvejen 3 trykfilteranlæg, og de to nye, som denne tilladelse vedrører, er af samme type.

I ansøgningsmaterialet er det beskrevet, at trykfilteranlægget som planlægges installeret, er fra SILHORKO. Efter arbejdet vil det komplette vandbehandlingsanlæg bestå af følgende:

- 3 stk. automatisk filterlinje baseret på et enkelt trykfilter – Trykfilterbeholdere, SILHORKO type TFB20 (eksisterende)
- 2 stk. automatisk filterlinje baseret på et enkelt trykfilter – Trykfilterbeholdere, SILHORKO type TFB20 (nyt)
- 1 stk. hoved- og styretavle inkl. internetovervågning (eksisterende)
- 2 stk. rentvandsbeholdere i beton på hver 450 m³ (eksisterende)
- 1 stk. iltanlæs bestående af kompressoranlæg med tilbehør (eksisterende)
- 1 stk. returskylleanlæg bestående af 1 stk. skyllevandspumpe og skylleluftsblæser (eksisterende)
- Udpumpningsanlæg med 7 stk. eksisterende pumper samt én ny CR 32 Grundfos pumpe (eksisterende)
- 4 stk. bundfældningstanke (eksisterende)

Støvring Vandværk har i forbindelse med ansøgningen af den 23. januar 2023 ansøgt om tilladelse til at midlertidigt montere 2 st. UV-anlæg (Geno UV-200 S), som skal bruges under indkøring. Vandværket har modtaget tilladelsen den 12. april 2023. UV-anlægget har en samlet kapacitet på 24 m³ / time, og forventes at være i brug under indkøring af trykfilteranlæggene. UV-anlægget er DVGW certificeret.

Rebild Kommunes bemærkninger

Rebild Kommune vurderer, at Støvring Vandværk med det ansøgte vandbehandlingsanlæg, vil være i stand til at levere den nødvendige mængde drikkevand til forbrugerne. Derudover vurderer Rebild Kommune, at tilladelsen til midlertidig UV-behandling også er gældende for parallel indkøring af to trykfilteranlæg.

Tilladelsen er givet under forudsætninger beskrevet i vilkårene samt oplysninger i ansøgningsmaterialet. Hvis der sker ændringer i forholdene, skal Rebild Kommune orienteres, og det vil blive vurderet, om der er behov for ændringer i tilladelsen.

Projektets forhold til VVM-lovgivningen

Projektet er ikke omfattet af VVM-lovens bilag 2, og det skal derfor ikke vurderes om der er VVM-pligt.

Partshøring

Tilladelsen blev sendt i partshøring hos Støvring Vandværk a.m.b.a. den 29. august 2023. Støvring Vandværk har ingen bemærkninger til tilladelsen.

Offentliggørelse, klagevejledning og civil retssag

Afgørelsen om tilladelse til etablering af trykfilteranlæg på Støvring Vandværk offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside den 08.09.2023.

Rebild Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen efter vandforsyningsloven kan påklages af ansøger og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. vandforsyningsloven § 80

Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der skal logges på [ww.borger.dk](http://www.borger.dk) eller på www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr. Gebyret er på kr. 900 for private, og på kr. 1800 for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort eller indbetalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. For at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside, og fristen udløber den 10. maj 2023.

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Som part i sagen har du ret til fuld aktindsigt.

Er der spørgsmål til tilladelsen, kan undertegnede kontaktes på tlf. 99 88 76 57.

Med venlig hilsen

Titus Thormann Carlsson
Miljøsagsbehandler

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebuild-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk,
jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk