

Center Natur og Miljø

Suldrup-Hjedsbæk Vandværk A.m.b.A.
C/O Claus Nødgaard Hansen
Lille Østrupvej 15
9541 Suldrup

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 13.02.03-P19-2-17
Ref.: Titus Thormann Carlsson
Telefon: 99887657
E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 06-12-2023

Tilladelse til vandbehandlingsanlæg samt beholder- og udpumpningsanlæg

Rebild Kommunes afgørelse og vilkår:

Afgørelse

I henhold til § 21 i Vandforsyningsloven¹ meddeler Rebild Kommune Suldrup - Hjedsbæk Vandværk tilladelse til vandbehandlingsanlæg til normal vandbehandling af råvandet samt beholder- og udpumpningsanlæg på vandværket beliggende i Suldrup på matr.nr. 8c og 11f Rodsted By, Sønderup.

Vilkår

- Anlæggene er indrettet i henhold til ansøgningmaterialet.
- Anlæggene er placeret i eksisterende vandværk, beliggende Hjedsbækvej 388, 9541 Suldrup, matr.nr. 8c og 11f Rodsted By, Sønderup
- Vandbehandlingen skal tilrettelægges således, at de i Drikkevandsbekendtgørelsen² fastsatte krav til drikkevandskvaliteten overholdes.
- Anlæggene skal i det hele været udformet i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg DS 442: 1988.
- Rebild Kommune skal straks underrettes, såfremt der sker væsentlige driftsforstyrrelser på anlæg, der medfører risiko for overskridelse af vandkvalitetskravene på det vand, der sendes ud til forbrugere.

Rebild Kommune har tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning mv.

² Bekendtgørelse nr. 1023 af 29. juni 2023 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Sagsfremstilling

Suldrup-Hjedsbæk Vandværk har i 2016 og 2017 etableret et nyt vandbehandlingsanlæg til normal vandbehandling samt beholder- og udpumpningsanlæg på vandværket i Suldrup. Anlæggene er taget i drift den 22. maj 2017.

Vandværket har i mail den 22. november 2014 informeret Rebild Kommune om de påtænkte anlæg, hvorefter kommunen besvarer med oplysninger om, at både anlæggene og udledning/nedsivning af filterskyllevand kræver tilladelse fra kommunen. Vandværket har den 19. september 2017 søgt om tilladelse til anlæggene. Vandværket har den 25. april 2016 modtaget tilladelse til udledning af filterskyllevand.

Anlæggene, som er installeret, består af følgende:

- Trykfilterbeholder i overfladebehandlet stål af typen Silhorko TFB30.
- Hoved- og styretavle inkl. SRO
- Rentvandsbeholder, dobbeltkammer 2 x 100 m³
- Iltningsanlæg bestående af kompressoranlæg
- returskylleanlæg
- Udpumpningsanlæg med 4 stk. pumper
- Bundfældningstank

Rebild Kommunes bemærkninger

Rebild Kommune vurderer, at Suldrup-Hjedsbæk Vandværk med de ansøgte anlæg, vil være i stand til at levere drikkevand, der overholder vandkvalitetskravene.

Tilladelsen er givet under forudsætninger beskrevet i vilkårene samt oplysninger i ansøgningsmaterialet. Hvis der sker ændringer i forholdene, skal Rebild Kommune orienteres, og det vil blive vurderet, om der er behov for ændringer i tilladelsen.

Offentliggørelse, klagevejledning og civil retssag

Afgørelsen om tilladelse til etablering af filteranlæg på Suldrup-Hjedsbæk Vandværk offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside den 06. 12. 2023.

Rebild Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Danmarks Naturfredningsforening
- Forbrugerrådet

Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der skal logges på www.borger.dk eller på www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr. Gebyret er på kr. 900 for private, og på kr. 1800 for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort eller indbetalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. For at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Rebild Kommunes hjemmeside, og fristen udløber den 03-01-2023.

En klage over afgørelser efter Vandforsyningsloven har opsættende virkning.

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Som part i sagen har du ret til fuld aktindsigt.

Er der spørgsmål til tilladelsen, kan undertegnede kontaktes på tlf. 99 88 76 57.

Med venlig hilsen

Titus Thormann Carlsson
Miljøsagsbehandler

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebuild-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk,
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk